



## **Mineradora Irmãos Galafassi Ltda**

Rodovia RST 453- Aceso Caravaggio, nº 5300.

Farroupilha-RS 95.180-000 - cx postal 147

Telefone 0 XX 54 3260 51 77

CGC 04.887.580/0001-31

I. Est: 045/0072045

Email: [aquerts@aquerts.com.br](mailto:aquerts@aquerts.com.br)

[www.aquerts.com.br](http://www.aquerts.com.br)

### ENSAIO MICROBIOLÓGICO

Item ensaiado: 01 (uma) amostra de “água mineral natural, Aquerts, lote 04/09/2018 com validade de 60 dias”.

Data da coleta 04/09/2018

Período dos ensaios: 04/09/2018 a 06/09/2018

#### Resultados e métodos:

	Resultados	Método
Coliformes totais, UFC/100ml	<1,0	APHA;2005- <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>
Coliformes termotolerantes, em 100ml	ausência	
Escherichia coli, em 100ml	ausência	
Enterococos, UFC/100ml	<1,0	
Pseudomonas aeruginosa, UFC/100ml	<1,0	
Microrganismos aeróbios mesófilos, UFC/100ml	<1,0	
Clostrídios sulfito redutores, UFC/100ml	<1,0	Isso 6451-2:1986

**Observação:** a amostra no momento da análise não apresentou cloro residual (Standard methods for the examination of water and wastewater, 2005-método 45000-Cl G)

**Interpretação:** a amostra analisada está de acordo com os limites microbiológicos estabelecidos pela RDC 275/05 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para água mineral natural, na análise de uma amostra indicativa.

Farroupilha 06 de setembro de 2018.

Químico Antônio Galafassi  
CRQ V Região nº 05202506  
Controle de qualidade.



## **Mineradora Irmãos Galafassi Ltda**

Rodovia RST 453- Aceso Caravaggio, nº 5300.

Farroupilha-RS 95.180-000 - cx postal 147

Telefone 0 XX 54 3260 51 77

CGC 04.887.580/0001-31

I. Est: 045/0072045

Email: [aquerts@aquerts.com.br](mailto:aquerts@aquerts.com.br)

[www.aquerts.com.br](http://www.aquerts.com.br)

### ENSAIO MICROBIOLÓGICO

Item ensaiado: 01 (uma) amostra de “água mineral natural, Aquerts, lote 06/09/2018 com validade de 60 dias”.

Data da coleta 06/09/2018

Período dos ensaios: 06/09/2018 a 08/09/2018

Resultados e métodos:

	Resultados	Método
Coliformes totais, UFC/100ml	<1,0	APHA;2005- <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>
Coliformes termotolerantes, em 100ml	ausência	
Escherichia coli, em 100ml	ausência	
Enterococos, UFC/100ml	<1,0	
Pseudomonas aeruginosa, UFC/100ml	<1,0	
Microrganismos aeróbios mesófilos, UFC/100ml	<1,0	Isso 6451-2:1986
Clostrídios sulfito redutores, UFC/100ml	<1,0	

**Observação:** a amostra no momento da análise não apresentou cloro residual (Standard methods for the examination of water and wastewater, 2005-método 45000-Cl G)

**Interpretação:** a amostra analisada está de acordo com os limites microbiológicos estabelecidos pela RDC 275/05 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para água mineral natural, na análise de uma amostra indicativa.

Farroupilha 08 de setembro de 2018.

Químico Antônio Galafassi  
CRQ V Região nº 05202506  
Controle de qualidade.



## **Mineradora Irmãos Galafassi Ltda**

**Rodovia RST 453- Aceso Caravaggio, nº 5300.**

**Farroupilha-RS 95.180-000 - cx postal 147**

**Telefone 0 XX 54 3260 51 77**

**CGC 04.887.580/0001-31**

**I. Est: 045/0072045**

**Email: [aquerts@aquerts.com.br](mailto:aquerts@aquerts.com.br)**

**[www.aquerts.com.br](http://www.aquerts.com.br)**

### **ENSAIO MICROBIOLÓGICO**

Item ensaiado: 01 (uma) amostra de “água mineral natural, Aquerts, lote 13/09/2018 com validade de 60 dias”.

Data da coleta 13/09/2018

Período dos ensaios: 13/09/2018 a 15/09/2018

Resultados e métodos:

	Resultados	Método
Coliformes totais, UFC/100ml	<1,0	APHA;2005- <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>
Coliformes termotolerantes, em 100ml	ausência	
Escherichia coli, em 100ml	ausência	
Enterococos, UFC/100ml	<1,0	
Pseudomonas aeruginosa, UFC/100ml	<1,0	
Microrganismos aeróbios mesófilos, UFC/100ml	<1,0	
Clostrídios sulfito redutores, UFC/100ml	<1,0	Isso 6451-2:1986

**Observação:** a amostra no momento da análise não apresentou cloro residual (Standard methods for the examination of water and wastewater, 2005-método 45000-Cl G)

**Interpretação:** a amostra analisada está de acordo com os limites microbiológicos estabelecidos pela RDC 275/05 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para água mineral natural, na análise de uma amostra indicativa.

Farroupilha 15 de setembro de 2018.

Químico Antônio Galafassi  
CRQ V Região nº 05202506  
Controle de qualidade.



## Mineradora Irmãos Galafassi Ltda

Rodovia RST 453- Aceso Caravaggio, n° 5300.

Farroupilha-RS 95.180-000 - cx postal 147

Telefone 0 XX 54 3260 51 77

CGC 04.887.580/0001-31

I. Est: 045/0072045

Email: [aquerts@aquerts.com.br](mailto:aquerts@aquerts.com.br)

[www.aquerts.com.br](http://www.aquerts.com.br)

### ENSAIO MICROBIOLÓGICO

Item ensaiado: 01 (uma) amostra de “água mineral natural, Aquerts, lote 20/09/2018 com validade de 60 dias”.

Data da coleta 20/09/2018

Período dos ensaios: 20/09/2018 a 22/09/2018

Resultados e métodos:

	Resultados	Método
Coliformes totais, UFC/100ml	<1,0	APHA;2005- <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>
Coliformes termotolerantes, em 100ml	ausência	
Escherichia coli, em 100ml	ausência	
Enterococos, UFC/100ml	<1,0	
Pseudomonas aeruginosa, UFC/100ml	<1,0	
Microrganismos aeróbios mesófilos, UFC/100ml	<1,0	
Clostrídios sulfito redutores, UFC/100ml	<1,0	Isso 6451-2:1986

**Observação:** a amostra no momento da análise não apresentou cloro residual (Standard methods for the examination of water and wastewater, 2005-método 45000-Cl G)

**Interpretação:** a amostra analisada está de acordo com os limites microbiológicos estabelecidos pela RDC 275/05 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para água mineral natural, na análise de uma amostra indicativa.

Farroupilha 22 de setembro de 2018.

Químico Antônio Galafassi  
CRQ V Região nº 05202506  
Controle de qualidade.



## **Mineradora Irmãos Galafassi Ltda**

Rodovia RST 453- Aceso Caravaggio, nº 5300.

Farroupilha-RS 95.180-000 - cx postal 147

Telefone 0 XX 54 3260 51 77

CGC 04.887.580/0001-31

I. Est: 045/0072045

Email: [aquerts@aquerts.com.br](mailto:aquerts@aquerts.com.br)

[www.aquerts.com.br](http://www.aquerts.com.br)

### ENSAIO MICROBIOLÓGICO

Item ensaiado: 01 (uma) amostra de “água mineral natural, Aquerts, lote 25/09/2018 com validade de 60 dias”.

Data da coleta 25/09/2018

Período dos ensaios: 25/09/2018 a 27/09/2018

#### Resultados e métodos:

	Resultados	Método
Coliformes totais, UFC/100ml	<1,0	APHA;2005- <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>
Coliformes termotolerantes, em 100ml	ausência	
Escherichia coli, em 100ml	ausência	
Enterococos, UFC/100ml	<1,0	
Pseudomonas aeruginosa, UFC/100ml	<1,0	
Microrganismos aeróbios mesófilos, UFC/100ml	<1,0	
Clostrídios sulfito redutores, UFC/100ml	<1,0	Isso 6451-2:1986

**Observação:** a amostra no momento da análise não apresentou cloro residual (Standard methods for the examination of water and wastewater, 2005-método 45000-C1 G)

**Interpretação:** a amostra analisada está de acordo com os limites microbiológicos estabelecidos pela RDC 275/05 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para água mineral natural, na análise de uma amostra indicativa.

Farroupilha 27 de setembro de 2018.

Químico Antônio Galafassi  
CRQ V Região nº 05202506  
Controle de qualidade.



## **Mineradora Irmãos Galafassi Ltda**

**Rodovia RST 453- Aceso Caravaggio, nº 5300.**

**Farroupilha-RS 95.180-000 - cx postal 147**

**Telefone 0 XX 54 3260 51 77**

**CGC 04.887.580/0001-31**

**I. Est: 045/0072045**

**Email: [aquerts@aquerts.com.br](mailto:aquerts@aquerts.com.br)**

**[www.aquerts.com.br](http://www.aquerts.com.br)**

### **ENSAIO MICROBIOLÓGICO**

Item ensaiado: 01 (uma) amostra de “água mineral natural, Aquerts, lote 02/10/2018 com validade de 60 dias”.

Data da coleta 02/10/2018

Período dos ensaios: 02/10/2018 a 04/10/2018


Resultados e métodos:

	Resultados	Método
Coliformes totais, UFC/100ml	<1,0	APHA;2005- <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>
Coliformes termotolerantes, em 100ml	ausência	
Escherichia coli, em 100ml	ausência	
Enterococos, UFC/100ml	<1,0	
Pseudomonas aeruginosa, UFC/100ml	<1,0	
Microrganismos aeróbios mesófilos, UFC/100ml	<1,0	
Clostrídios sulfito redutores, UFC/100ml	<1,0	Isso 6451-2:1986

**Observação:** a amostra no momento da análise não apresentou cloro residual (Standard methods for the examination of water and wastewater, 2005-método 45000-Cl G)

**Interpretação:** a amostra analisada está de acordo com os limites microbiológicos estabelecidos pela RDC 275/05 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para água mineral natural, na análise de uma amostra indicativa.

Farroupilha 04 de outubro de 2018.

  
Químico Antônio Galafassi  
CRQ V Região nº 05202506  
Controle de qualidade.



## Mineradora Irmãos Galafassi Ltda

Rodovia RST 453- Aceso Caravaggio, n° 5300.

Farroupilha-RS 95.180-000 - cx postal 147

Telefone 0 XX 54 3260 51 77

CGC 04.887.580/0001-31

I. Est: 045/0072045

Email: [aquerts@aquerts.com.br](mailto:aquerts@aquerts.com.br)

[www.aquerts.com.br](http://www.aquerts.com.br)

### ENSAIO MICROBIOLÓGICO

Item ensaiado: 01 (uma) amostra de “água mineral natural, Aquerts, lote 09/10/2018 com validade de 60 dias”.

Data da coleta 09/10/2018

Período dos ensaios: 09/10/2018 a 11/10/2018


Resultados e métodos:

	Resultados	Método
Coliformes totais, UFC/100ml	<1,0	APHA;2005- <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>
Coliformes termotolerantes, em 100ml	ausência	
Escherichia coli, em 100ml	ausência	
Enterococos, UFC/100ml	<1,0	
Pseudomonas aeruginosa, UFC/100ml	<1,0	
Microorganismos aeróbios mesófilos, UFC/100ml	<1,0	
Clostrídios sulfito redutores, UFC/100ml	<1,0	Isso 6451-2:1986

**Observação:** a amostra no momento da análise não apresentou cloro residual (Standard methods for the examination of water and wastewater, 2005-método 45000-Cl G)

**Interpretação:** a amostra analisada está de acordo com os limites microbiológicos estabelecidos pela RDC 275/05 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para água mineral natural, na análise de uma amostra indicativa.

Farroupilha 11 de outubro de 2018.

  
Químico Antônio Galafassi  
CRQ V Região n° 05202506  
Controle de qualidade.



## **Mineradora Irmãos Galafassi Ltda**

**Rodovia RST 453- Aceso Caravaggio, nº 5300.**

**Farroupilha-RS 95.180-000 - cx postal 147**

**Telefone 0 XX 54 3260 51 77**

**CGC 04.887.580/0001-31**

**I. Est: 045/0072045**

**Email: [aquerts@aquerts.com.br](mailto:aquerts@aquerts.com.br)**

**[www.aquerts.com.br](http://www.aquerts.com.br)**

---

### **ENSAIO MICROBIOLÓGICO**

Item ensaiado: 01 (uma) amostra de “água mineral natural, Aquerts, lote 11/10/2018 com validade de 60 dias”.

Data da coleta 11/10/2018

Período dos ensaios: 11/10/2018 a 13/10/2018


Resultados e métodos:

	Resultados	Método
Coliformes totais, UFC/100ml	<1,0	APHA;2005- <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>
Coliformes termotolerantes, em 100ml	ausência	
Escherichia coli, em 100ml	ausência	
Enterococos, UFC/100ml	<1,0	
Pseudomonas aeruginosa, UFC/100ml	<1,0	
Microrganismos aeróbios mesófilos, UFC/100ml	<1,0	
Clostrídios sulfito redutores, UFC/100ml	<1,0	Isso 6451-2:1986

**Observação:** a amostra no momento da análise não apresentou cloro residual (Standard methods for the examination of water and wastewater, 2005-método 45000-C1 G)

**Interpretação:** a amostra analisada está de acordo com os limites microbiológicos estabelecidos pela RDC 275/05 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para água mineral natural, na análise de uma amostra indicativa.

Farroupilha 13 de outubro de 2018.

  
.....  
Químico Antônio Galafassi  
CRQ V Região nº 05202506  
Controle de qualidade.





## **Mineradora Irmãos Galafassi Ltda**

Rodovia RST 453- Aceso Caravaggio, n° 5300.

Farroupilha-RS 95.180-000 - cx postal 147

Telefone 0 XX 54 3260 51 77

CGC 04.887.580/0001-31

I. Est: 045/0072045

Email: [aquerts@aquerts.com.br](mailto:aquerts@aquerts.com.br)

[www.aquerts.com.br](http://www.aquerts.com.br)

### ENSAIO MICROBIOLÓGICO

Item ensaiado: 01 (uma) amostra de “água mineral natural, Aquerts, lote 18/10/2018 com validade de 60 dias”.

Data da coleta 18/10/2018

Período dos ensaios: 18/10/2018 a 20/10/2018

Resultados e métodos:

	Resultados	Método
Coliformes totais, UFC/100ml	<1,0	APHA;2005-Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
Coliformes termotolerantes, em 100ml	ausência	
Escherichia coli, em 100ml	ausência	
Enterococos, UFC/100ml	<1,0	
Pseudomonas aeruginosa, UFC/100ml	<1,0	
Microrganismos aeróbios mesófilos, UFC/100ml	<1,0	
Clostrídios sulfito redutores, UFC/100ml	<1,0	Isso 6451-2:1986

**Observação:** a amostra no momento da análise não apresentou cloro residual (Standard methods for the examination of water and wastewater, 2005-método 45000-Cl G)

**Interpretação:** a amostra analisada está de acordo com os limites microbiológicos estabelecidos pela RDC 275/05 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para água mineral natural, na análise de uma amostra indicativa.

Farroupilha 20 de outubro de 2018.

Químico Antônio Galafassi  
CRQ V Região nº 05202506  
Controle de qualidade.



## **Mineradora Irmãos Galafassi Ltda**

Rodovia RST 453- Aceso Caravaggio, nº 5300.

Farroupilha-RS 95.180-000 - cx postal 147

Telefone 0 XX 54 3260 51 77

CGC 04.887.580/0001-31

I. Est: 045/0072045

Email: [aquerts@aquerts.com.br](mailto:aquerts@aquerts.com.br)

[www.aquerts.com.br](http://www.aquerts.com.br)

### ENSAIO MICROBIOLÓGICO

Item ensaiado: 01 (uma) amostra de “água mineral natural, Aquerts, lote 23/10/2018 com validade de 60 dias”.

Data da coleta 23/10/2018

Período dos ensaios: 23/10/2018 a 25/10/2018


Resultados e métodos:

	Resultados	Método
Coliformes totais, UFC/100ml	<1,0	APHA;2005- <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>
Coliformes termotolerantes, em 100ml	ausência	
Escherichia coli, em 100ml	ausência	
Enterococos, UFC/100ml	<1,0	
Pseudomonas aeruginosa, UFC/100ml	<1,0	
Microrganismos aeróbios mesófilos, UFC/100ml	<1,0	
Clostrídios sulfito redutores, UFC/100ml	<1,0	Isso 6451-2:1986

**Observação:** a amostra no momento da análise não apresentou cloro residual (Standard methods for the examination of water and wastewater, 2005-método 45000-Cl G)

**Interpretação:** a amostra analisada está de acordo com os limites microbiológicos estabelecidos pela RDC 275/05 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para água mineral natural, na análise de uma amostra indicativa.

Farroupilha 25 de outubro de 2018.

  
Químico Antônio Galafassi  
CRQ V Região nº 05202506  
Controle de qualidade.



## **Mineradora Irmãos Galafassi Ltda**

**Rodovia RST 453- Aceso Caravaggio, nº 5300.**

**Farroupilha-RS 95.180-000 - cx postal 147**

**Telefone 0 XX 54 3260 51 77**

**CGC 04.887.580/0001-31**

**I. Est: 045/0072045**

**Email: [aquerts@aquerts.com.br](mailto:aquerts@aquerts.com.br)**

**[www.aquerts.com.br](http://www.aquerts.com.br)**

### **ENSAIO MICROBIOLÓGICO**

Item ensaiado: 01 (uma) amostra de “água mineral natural, Aquerts, lote 25/10/2018 com validade de 60 dias”.

Data da coleta 25/10/2018

Período dos ensaios: 25/10/2018 a 27/10/2018


Resultados e métodos:

	Resultados	Método
Coliformes totais, UFC/100ml	<1,0	APHA,2005- <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>
Coliformes termotolerantes, em 100ml	ausência	
Escherichia coli, em 100ml	ausência	
Enterococos, UFC/100ml	<1,0	
Pseudomonas aeruginosa, UFC/100ml	<1,0	
Microrganismos aeróbios mesófilos, UFC/100ml	<1,0	
Clostrídios sulfito redutores, UFC/100ml	<1,0	Isso 6451-2:1986

**Observação:** a amostra no momento da análise não apresentou cloro residual (Standard methods for the examination of water and wastewater, 2005-método 45000-Cl G)

**Interpretação:** a amostra analisada está de acordo com os limites microbiológicos estabelecidos pela RDC 275/05 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para água mineral natural, na análise de uma amostra indicativa.

Farroupilha 27 de outubro de 2018.

  
.....  
Químico Antônio Galafassi  
CRQ V Região nº 05202506  
Controle de qualidade.



## **Mineradora Irmãos Galafassi Ltda**

**Rodovia RST 453- Aceso Caravaggio, nº 5300.**

**Farroupilha-RS 95.180-000 - cx postal 147**

**Telefone 0 XX 54 3260 51 77**

**CGC 04.887.580/0001-31**

**I. Est: 045/0072045**

**Email: [aquerts@aquerts.com.br](mailto:aquerts@aquerts.com.br)**

**[www.aquerts.com.br](http://www.aquerts.com.br)**

### **ENSAIO MICROBIOLÓGICO**

Item ensaiado: 01 (uma) amostra de “água mineral natural, Aquerts, lote 30/10/2018 com validade de 60 dias”.

Data da coleta 30/10/2018

Período dos ensaios: 30/10/2018 a 01/11/2018

Resultados e métodos:

	Resultados	Método
Coliformes totais, UFC/100ml	<1,0	APHA;2005- <i>Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater</i>
Coliformes termotolerantes, em 100ml	ausência	
Escherichia coli, em 100ml	ausência	
Enterococos, UFC/100ml	<1,0	
Pseudomonas aeruginosa, UFC/100ml	<1,0	
Microrganismos aeróbios mesófilos, UFC/100ml	<1,0	
Clostrídios sulfito redutores, UFC/100ml	<1,0	Isso 6451-2:1986

**Observação:** a amostra no momento da análise não apresentou cloro residual (Standard methods for the examination of water and wastewater, 2005-método 45000-Cl G)

**Interpretação:** a amostra analisada está de acordo com os limites microbiológicos estabelecidos pela RDC 275/05 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde para água mineral natural, na análise de uma amostra indicativa.

Farroupilha 01 de novembro de 2018.

Químico Antônio Galafassi  
CRQ V Região nº 05202506  
Controle de qualidade.